



*Доступная среда*

*Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж*

*Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.  
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.*

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №4.**

**Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учрежде-  
ние культуры «Государственный историко-художественный  
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».**

### **Парк «Приоратский»**

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1,  
кадастровый номер 47:25:0106031:13.

**Содержание:**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Стр.</b>
1	Условные обозначения.	3
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Парк «Приоратский».	5
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры	13
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.	15
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.	19
6.	Заключение.	21
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.	27

Исполнитель работ: ООО «ДС» ИНН 7813608292; ОГРН 1187847065636.

Ответственный: Дионис Илиади № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г., тел: +7 (921) 922-60-49.

### Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения

СОСТАВИЛ  
Технический эксперт № уд. 7827 00038675  
Д. Илиади  
«    »    2021 г

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»  
В. Ю Панкратов  
«    »    2021 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №4.  
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский»**

**I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.**

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский».

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

**Сведения об объекте:**

- Земельный участок – 102 988 кв.м.
- На территории расположено здание «Приоратский дворец», отдельно здания 2 этажа; 473,2 кв.м; 1799 года постройки.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский».

Адрес места нахождения организации: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.

Юридический адрес организации: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д. 1.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность: - региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

- Электропоезда с Балтийского вокзала С.-Петербурга до ст. «Гатчина Балтийская», «Гатчина Варшавская». Автобус №431, маршрутные такси №18, 18а, 100 от ст. метро «Московская» и №631 от ст. метро «Пр. Ветеранов».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: более 1000 м.

Время движения (пешком): (15-20 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые - есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: (Рассматривается существующее строение, расположенное на границе обследуемого объекта «Приоратский дворец»)**

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Рекомендовано предусмотреть возможность разработки маршрута следования МГН, с обустройством ровного, твердого, не скользящего дорожного мощения.
2	Вход (входы) в здание	Не адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (К, С). Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (К, С). Доступ для людей с ограниченными возможностями организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (К, С). Доступ для людей с ограниченными возможностями организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано.	Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно.

			В связи с чем предусмотрен модульный туалет, адаптированный для нужд людей с ограниченными возможностями и инвалидов, расположенный на территории дворца.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не предусмотрено.	ДП – В (К, О, У) ДУ (С, Г) Рекомендовано предусмотреть возможность приобретения дополнительных средств адаптации, акустических средств связи - индукционную петлю для людей с частичной потерей слуха.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С). Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2020

**\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

**Режим работы объекта:**

**«Приоратский дворец»**

№	День недели	Часы работы
1	понедельник	Выходной
2	вторник	10:00 – 18:00
3	среда	10:00 – 18:00
4	четверг	10:00 – 18:00
5	пятница	10:00 – 18:00
6	суббота	10:00 – 18:00
7	воскресенье	10:00 – 18:00

**«Приоратский парк» - доступ возможен круглосуточный.**

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. Требуется разработка проекта благоустройства парка с обустройством твердого дорожного мощения, навигации и зон отдыха в том числе для МГН.
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. Требуется разработка проекта благоустройства парка с обустройством твердого дорожного мощения, навигации и зон отдыха в том числе для МГН.
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизованных зданий Площадь паспортизованной территории	1 102 988 кв.м
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	10 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	с	
		Наличие	Примечание
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует необходимость
1.4	Поручни	Нет	Отсутствует необходимость
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствует необходимость
1.6	Подъёмные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Нет	Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Предусмотрен автономный модульный туалет.
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Частично соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует техническая возможность адаптации
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует техническая возможность адаптации
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно-информационную вывеску с наименованием, дублируемую шрифтом Брайля. Табличку предусмотреть на выносной стойке. Высоту установки выполнить согласно

			п. 8.1.6. СП 59.13330.2020.
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Дополнительно рекомендовано предусмотреть возможность приобретения индукционной петли.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
		Да	Предусмотрено
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	Нет	Не требуется

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - Переместить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300x400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2020, на выносной стойке.	2021 – 2025 г.
2	Приобрести индукционную петлю, для людей с нарушением слуха. П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2020.	2021 – 2025 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения. Организовать доступ для МГН категории «К», без применения конструкторских и архитектурных решений невозможно.

Для принятия решения **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) и Карте доступности дата, наименование сайта, портала: [www.city4you.spb.ru](http://www.city4you.spb.ru).

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О; Г; У); ДУ (К, С).

**\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Представитель Парк «Приоратский» _____	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	



СОСТАВИЛ  
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
Д. Илиади

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
В. Ю Панкратов



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский».
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- Земельный участок – 102 988 кв.м.  
- На территории расположено здание «Приоратский дворец», отдельно здания 2 этажа; 473,2 кв.м; 1799 года постройки.
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский».
- 1.5. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.
- 1.6. Юридический адрес организации: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д. 1.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Региональная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02). (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возвратные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно (К, С).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость до 100 и более человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – более 1000 м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

#### ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

##### В результате обследования установлено:

- Территория парка – территория условно удовлетворяет требованиям доступности.
- На территории парка отсутствуют адаптированные входные группы, предусмотренные для доступа на территорию парка.
- Дорожное мощение прогулочных дорожек находится в неудовлетворительном состоянии.
- Отсутствует навигация по территории парка а также электрическое освещение.
- Отсутствуют адаптированные места отдыха, предусмотренные для людей с ограниченными возможностями.
- На территории парка не предусмотрены туалетные модули в том числе, адаптированные для МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

27.11.2021 г..



СОСТАВИЛ  
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

В. Ю Панкратов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

**Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

На объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский» ОГРН 1024701249385. Расположенном по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский», расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1.	<b>Зона: территория, (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>							
1.1	<b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b>							
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованием доступности.	+	+	+	+	+	Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных	СП59.13330.2020

							путей в соответствии с требованиями доступности	
2	<b>Зона: территория, (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению</b>							
2.1	Обследуемая территория является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано разработать проект благоустройства территории парка.	+	+	+	+	+	2021–2025 г	П. 5. СП59.13330.2020/ 12
3	<b>Зона: входные узлы на территорию парка</b>							
3.1	- На входной зоне предусмотренной с стороны ул. Киевская предусмотреть возможность разработки проекта реконструкции существующей лестнице. Предусмотреть установку информационного стенда для МГН. - На входной зоне предусмотренной с стороны «Приоратский дворец» - Предусмотреть установку информационного стенда для МГН.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020
4	<b>Зона: пути движения по территории парка</b>							
4.1	Предусмотреть обустройство дорожек из твердых материалов не подверженных деформации во время осадков.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020
5	<b>Зона: целевого назначения</b>							
5.1	Проектом благоустройства предусмотреть возможные зоны целевого назначения, выполненные в виде смотровых площадок, зон отдыха и т.д.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020
6	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>							
6.1	На территории парка рекомендовано предусмотреть обустройство автономных модульных туалетов, доступных для МГН	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020
7	<b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>							
7.1	На входных зонах а также на всем пути следования по территории парка необходимо предусмотреть информационные стенды, указатели и информирующие таблички.	+	+	+	+	+	2021–2025 г.	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием	+	+	+	+	+	Не требуются	СП59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ

	направления движения в т.ч при эвакуации.									51264-99, ГОСТ 52131
8	<b>Все зоны и участки</b>									
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время сопровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+			-	-

**Примечание:** В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

\* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

\_\_\_\_\_ Д. Илиади

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

\_\_\_\_\_ В. Ю Панкратов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

**Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	Парк «Приоратский»	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2021 г.

**Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».  
Парк «Приоратский»**

**Объект:** Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»




**Адрес:** 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.

**Дата обследования:** 27.11.2021 г.

**Заключение составил:** технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

**Использовавшиеся технические средства:** фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.


## Парка «Приоратский»

Фото	Требование СП 59.13330.2020/12
<p style="text-align: center;"><b>Прилегающая территория, не являющаяся собственностью учреждения.</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>Рекомендации для адаптации ОСИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Территория, путь следования от остановок общественного транспорта</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта расположенной на ул. Киевская, удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.</li> <li>2. На всем пути следования отсутствует тактильно-информационное мощение.</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. На прилегающей территории (как с стороны «Приоратского» дворца, так и с стороны въезда с ул. Киевская) не предусмотрены адаптированные зоны посадки/высадки транспорта, перевозящего инвалидов.</li> <li>4. На прилегающей территории не предусмотрена автостоянка для специального пользования инвалидов всех групп. Рекомендовано маркировку и расположение машиномест рекомендовано выполнить согласно п. 5.2.2. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. И п. 5.2.4. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Вход на территорию парка.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Предусмотрены 3 входные зоны (участка):</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. Входная зона (участок) №1, с стороны ул. Киевская, через лестницу.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Существующая лестница находится в неудовлетворительном состоянии. Рекомендовано провести реконструкцию с обустройством опорных поручней.</li> <li>6. Проектом благоустройства предусмотреть ремонт дорожного полотна с обустройством предупреждающего тактильно-информационного мощения.</li> <li>7. Рекомендовано предусмотреть тактильно-информационный стэнд.</li> </ol>



**2. Входная зона (участок) №2, с стороны ул. Киевская.**

8. Рекомендовано предусмотреть тактильно-информационный стенд.



**3. Входная зона (участок) №3, с стороны «Приоратского» дворца.**

9. Рекомендовано предусмотреть тактильно-информационный стенд.



**Путь следования по территории парка.**

10. Существующий мост, расположенный на территории парка не удовлетворяет требованиям доступности. Является труднодоступным и опасным для самостоятельного использования людьми с ограниченными возможностями. Рекомендовано предусмотреть возможность его реконструкции с обустройством ограждения на его подходах в пределах 5 м.



11. Все существующие прогулочные или дорожные тропы (дорожки) находятся в неудовлетворительном состоянии. Дорожное полотно не ровное и имеет не твердое основание в время осадков. Что делает его не доступны для всех основных групп инвалидов. Рекомендовано разработать проект благоустройства территории парка с применением современных дорожных материалов и обустройством освещения на всей территории парка.



Также рекомендовано предусмотреть установку информационных табличек информирующих и указывающих направление, мест отдыха, смотровых площадок и т/д



12. Проектом благоустройства рекомендовано предусмотреть специализированные зоны отдыха, смотровых площадок и т/д и т/п., доступных в том числе для людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

13. Дополнительно на территории парка рекомендовано предусмотреть возможность установки автономных санитарно-гигиенических модулей (туалет), адаптированных в том числе для МГН

## «Приоратский дворец»

Фото	Требование СП 59.13330.2020/12
<b>Прилегающая территория, не являющаяся собственностью учреждения.</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Рекомендации для адаптации ОСИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Территория, путь следования от остановок общественного транспорта</b></p> <p>14. Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, не удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.</p> <p>15. Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН</b></p> <p>16. На прилегающей территории не предусмотрены зоны посадки/высадки транспорта, перевозящего инвалидов. На прилегающей территории не предусмотрена автостоянка для специального пользования инвалидов всех групп. Рекомендовано маркировку и расположение машино-мест рекомендовано выполнить согласно п. 5.2.2. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. И п. 5.2.4. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Вход на территорию парка</b></p> <p>17. Вход для людей с ограниченными возможностями организован через ворота. Дополнительно рекомендовано предусмотреть установку информационной таблички с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение МГН.</p>


### Территория, прилегающая к зданию (участок)



18. Дорожное покрытие на части участка прилегающей территории, условно удовлетворяет требованиям п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

### Входные группы.

#### Входная группа №1.



19. Согласно 6.1.1. В общественном, учебном, торговом или производственном здании (сооружении), в зданиях жд (аэро) вокзалов, должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.


20. Существующая касса доступна для людей с ограниченными возможностями. Дополнительно сотрудниками учреждения рекомендовано предусмотреть возможность организации альтернативного варианта продажи билетов для людей с полной потерей зрения.

21. Вход в павильон осуществляется практически с 0-й отметки земли, в связи с чем, доступ для людей на кресле коляске организован в полном объеме.

22. Предусмотрена кнопка вызова помощи.



23. Информацию на существующем стенд рекомендовано продублировать шрифтом Брайля.



24. На территории дворца предусмотрен автономный санитарно-гигиенический модуль (таблет), с адаптированной кабинкой для МГН.

## Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жильем, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте **не** реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

### Парк «Приоратский»

- Территория парка – территория условно удовлетворяет требованиям доступности.
- На территории парка отсутствуют адаптированные входные группы, предусмотренные для доступа на территорию парка.
- Дорожное покрытие прогулочных дорожек находится в неудовлетворительном состоянии.
- Отсутствует навигация по территории парка а также электрическое освещение.
- Отсутствуют адаптированные места отдыха, предусмотренные для людей с ограниченными возможностями.
- На территории парка не предусмотрены туалетные модули в том числе, адаптированные для МГН.

**Обследуемый объект, территория не удовлетворяет требованиям доступности. Рекомендовано разработать проект обустройства с учетом условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов.**

### «Приоратский дворец»

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – (условная доступность). Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности.

Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с пред усмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках;

- Главный входной узел – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
  - Пути движения внутри здания - предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для ММГН категории «К» - отсутствует. Доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
  - Санузлы – адаптированный туалет для МГН предусмотрен во дворе территории в виде автономного модуля.
- Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории;
- Зоны специального назначения – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно рекомендовано организовать доступ с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.

**Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.**

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  
ООО «ДС»

 Д.Д Илиади



\* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

## **Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский».

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.

Сведения об Объекте:

- Земельный участок – 102 988 кв.м.

- На территории расположено здание «Приоратский дворец», отдельно здания 2 этажа; 473,2 кв.м; 1799 года постройки.

Объект культурного наследия: да.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пропускимость до 100 и более человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возвратные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина» - В. Ю Панкратов, с одной стороны, и представитель СПб РО ООИВА - "Инвалиды войны" И.О Кунец, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет».
2. Пандус стационарный наружный\*\* : «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний\*\* : «Нет».
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет».
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\* : «Нет».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет»
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: «Нет»  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» Парк «Приоратский», расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13. и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата

1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1	<b>Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
2	<b>Зона: входной узел</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
3	<b>Зона: пути перемещения по территории</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
4	<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
5	<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные)</b>		
	О, К, С, Г, У	Отсутствуют. Рекомендовано предусмотреть установку автономных санитарно-гигиенических модулей.	-
6	<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>		

	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7	<b>Зона: пути движения к объекту</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.
8	<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано разработать проект благоустройства территории. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	Приказ № _____; от « ____ » _____ 201__ г.

<p>Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина» 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», участок 1, кадастровый номер 47:25:0106031:13.</p> <p style="text-align: right;">/ В. Ю Панкратов /</p> <p>М.П. </p> 	<p>Представитель СПб РО ОООИВА "Инвалиды войны" г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр- т., д.54, лит. В</p> <p style="text-align: right;">/ И.О Кунец /</p> <p>М.П. </p> 
--	---