



*Доступная среда*  
**Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж**  
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.  
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №3.**

**Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».**

**«Приоратский дворец»**

188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

г. Гатчина 2019 г.

Содержание:

| №  | Наименование   | Стр. |
|----|--|------|
| 1  | Условные обозначения.  | 3    |
| 2  | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): «ПРИОРАТ-СКИЙ ДВОРЕЦ».  | 5    |
| 3. | Акт обследования объекта социальной инфраструктуры   | 13   |
| 4. | Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.                    | 15   |
| 5. | Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта. | 19   |
| 6. | Заключение.  | 21   |
| 7. | Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.   | 27   |

Исполнитель работ: ООО «ДС» ИНН 7813608292; ОГРН 1187847065636.

Ответственный: Дионис Илиади № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г., тел: +7 (921) 922-60-49.

## Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» - маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

В.Ю Панкратов

2019 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №3.  
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ»**

**I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.**

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ».

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

**Сведения об объекте:**

- Часть здания 2 этажа, 473,2 кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – 1799 год. Год последнего капитального ремонта – не производился.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ».

Адрес места нахождения организации: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

Юридический адрес организации: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д. 1.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность: - региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

- Электропоезда с Балтийского вокзала С.-Петербурга до ст. «Гатчина Балтийская», «Гатчина Варшавская». Автобус №431, маршрутные такси №18, 18а,100 от ст. метро «Московская» и №631 от ст. метро «Пр. Ветеранов».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: более 1000 м.

Время движения (пешком): (15-20 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые - есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:**

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Адаптировано/<br>Не адаптировано | Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов  |
|---|--|----------------------------------|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Частично адаптировано.           | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)<br>Рекомендовано предусмотреть возможность разработки маршрута следования МГН, с обустройством ровного, твердого, не скользящего дорожного мощения.                                       |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Не адаптировано.                 | ДП – В (О, Г, У)<br>ДУ (К, С).<br>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | Не адаптировано.                 | ДП – В (О, Г, У)<br>ДУ (К, С).<br>Доступ для людей с ограниченными возможностями организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не адаптировано..                | ДП – В (О, Г, У)<br>ДУ (К, С).<br>Доступ для людей с ограниченными возможностями организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не предусмотрено.                | Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно.   |

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
|   |   |                   | Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории.  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | Не предусмотрено. | ДП – В (К, О, У)<br>ДУ (С, Г)<br>Рекомендовано предусмотреть возможность приобретения дополнительных средств адаптации, акустических средств связи - индукционную петлю для людей с частичной потерей слуха.   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не адаптировано.  | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С).<br>Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2016 (12) |

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

**Режим работы объекта:**

| № | День недели | Часы работы   |
|---|-------------|---------------|
| 1 | понедельник | Выходной      |
| 2 | вторник     | 10:00 – 18:00 |
| 3 | среда       | 10:00 – 18:00 |
| 4 | четверг     | 10:00 – 18:00 |
| 5 | пятница     | 10:00 – 18:00 |
| 6 | суббота     | 10:00 – 18:00 |
| 7 | воскресенье | 10:00 – 18:00 |

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

| № | Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения   |
|---|---|---|
| 1 | С момента ввода объекта в эксплуатацию  | Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. |
| 2 | Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта   | Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. |
| 3 | Формат предоставления услуги  | На объекте  |
| 4 | Количество паспортизированных зданий  | 1   |
| 5 | Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 0 %   |
| 6 | Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)   | 0 %   |
| 7 | Иные (указать)  | Нет   |

| № | Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | с       |            |
|---|---|---------|------------|
| 1 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: | Наличие | Примечание |

|      |  |     |   |
|------|--|-----|---|
|      | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  | Нет | Отсутствуют   |
| 1.1  | Сменные кресла-коляски   | Нет | Отсутствуют   |
| 1.2  | Адаптированные лифты   | Нет | Отсутствует необходимость   |
| 1.3  | Поручни  | Нет | Отсутствует необходимость   |
| 1.4  | Пандусы  | Нет | Отсутствует необходимость   |
| 1.5  | Подъемные платформы  | Нет | Отсутствует необходимость   |
| 1.6  | Раздвижные двери   | Нет | Отсутствует необходимость   |
| 1.7  | Доступные входные группы   | Нет | Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.   |
| 1.8  | Доступные санитарно-гигиенические помещения  | Нет | Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно. Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории. |
| 1.9  | Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок   | Да  | Частично соответствует  |
| 1.10 | Информационные табло (в том числе, интерактивные)  | Нет | Отсутствует техническая возможность адаптации   |
| 1.11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения  | Нет | Отсутствует техническая возможность адаптации   |
| 1.12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет | Дополнительно рекомендовано:<br>- Установить тактильно-информационную вывеску с наименованием, дублируемую шрифтом Брайля. Табличку предусмотреть на выносной   |
| 1.13 |  |     |   |

|      |  |     |  |
|------|--|-----|--|
|      |  |     | стойке. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016.                |
| 1.14 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет | Дополнительно рекомендовано предусмотреть возможность приобретения индукционной петли. |

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

| № | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет   | Предусмотреть прохождение обучения на 2020 г.                          |
| 2 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.   | Нет   | Предусмотреть прохождение обучения на 2020 г.                          |
| 3 | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  | Нет   | Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г». |
| 4 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.   | Да  | Предусмотрено  |
| 5 | Иные (указать)  | Нет   | Не требуется   |

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

| № | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Период проведения работ |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Приобретение и установка:<br>- Переместить тактильно информационную вывеску, дублированную   | 2020 – 2025 г.          |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300x400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016, на выносной стойке. |                |
| 2 | Приобрести индукционную петлю, для людей с нарушением слуха. П. 6.5.2 – 6.5.9. СП59.13330.2016.   | 2020 – 2025 г. |

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения. Организовать доступ для МГН категории «К», без применения конструкторских и архитектурных решений невозможно.

Для принятия решения **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) и Карте доступности дата, наименование сайта, портала: [www.city4you.spb.ru](http://www.city4you.spb.ru).

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О; Г; У); ДУ (К, С).

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

| № | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО) | Подпись |
|---|--|---------|
| 1 | Представитель «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ»<br>_____  |         |
| 2 | Руководитель ООО «ДС» Илиади Д   |         |
| 3 | Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В  |         |



СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

В. Ю Панкратов

2019 г



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ

### к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ».
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», д. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- Часть здания 2 этажа, 473,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ».
- 1.5. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Приоратский», д. 1.
- 1.6. Юридический адрес организации: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д. 1.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Региональная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02). (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возвратные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно (К, С).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Пропускная до 100 и более человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

#### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – более 1000 м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствии).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №                    | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------------------|---|--|
| 1                    | Все категории инвалидов и МГН               | Б; ДУ; ВНД   |
| в том числе инвалиды |   |  |
| 2                    | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ   |
| 3                    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б  |
| 4                    | с нарушениями зрения                        | ДУ   |
| 5                    | с нарушениями слуха                         | Б  |
| 6                    | с нарушениями умственного развития          | Б  |

#### ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

##### В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория условно удовлетворяет требованиям доступности.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

7.09.2019г.



СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

« \_\_\_\_\_ Д. Илиади  
\_\_\_\_\_ 2019 г

« \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

« \_\_\_\_\_ В. Ю Панкратов  
\_\_\_\_\_ 2019 г



**Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

На объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ» ОГРН 1024701249385. Расположенном по адресу: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ», расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| №     | Наименование мероприятий по зонам  | Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +) | Сроки выполнения мероприятий   | Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ) |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  |   |
| 1.    | <b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>  |  |  |   |
| 1.1   | <b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b> |  |  |   |
| 1.1.1 | Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, удовлетворяет требованиям доступности.  | + + + + +  | Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных | СП59.13330.2016/12  |

|     |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                                 |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|
|     |   |   |   |   |   |   |  |  | путей в соответствии с требованиями доступности  |                                 |
| 2   | <b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая учреждению</b>  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                 |
| 2.1 | Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности.<br>Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках   | + | + | + | + | + |  |  | Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности | П. 5.<br>СП59.13330.2016/12     |
| 3   | <b>Зона: входной узел</b>   |   |   |   |   |   |  |  |  |                                 |
| 3.1 | Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.   | + | + | + | + | + |  |  | 2020–2025 г.   | П. 5.1.12<br>СП59.13330.2016/12 |
| 4   | <b>Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы</b>  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                 |
| 4.1 | Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.<br>Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению. | + | + | + | + | + |  |  | При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.   | СП59.13330.2016/12              |
| 5   | <b>Зона: целевого назначения</b>  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                 |
| 5.1 | Предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Доступ для "С" организован с по-   | + | + | + | + | + |  |  | При необходимости  | -                               |

|          |  |   |   |   |   |   |              |   |  |
|----------|--|---|---|---|---|---|--------------|---|--|
|          | мощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для ММГН категории «К» - отсутствует.  |   |   |   |   |   |              | предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.                    |  |
| <b>6</b> | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>   |   |   |   |   |   |              |   |  |
| 6.1      | Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно.<br>Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории. | + | + | + | + | + | 2020–2025 г. | СП59.13330.2016/12  |  |
| <b>7</b> | <b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>   |   |   |   |   |   |              |   |  |
| 7.1      | Дополнительно рекомендовано: Установить тактильно-информационную вывеску с наименованием, дублируемую шрифтом Брайля. Табличку предусмотреть на выносной стойке. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016.               | + | + | + | + | + | 2020–2025 г. | СП59.13330.2016/12<br>ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003 |  |
| 7.2      | Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.   | + | + | + | + | + | Не требуются | СП59.13330.2016/12<br>ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131      |  |
| <b>8</b> | <b>Все зоны и участки</b>  |   |   |   |   |   |              |   |  |
| 8.1      | Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время сопровождения людей с ограниченными возможностями.  | + | + | + | + | + | -            | -   |  |

**Примечание:** В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

\* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

В. Ю Панкратов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

**Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

| № п/п | Зона (место) проведения мероприятий | Наименование мероприятий по обеспечению доступности   | Планируемый объем финансирования (руб.) | Ориентировочный срок выполнения мероприятий |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1.    | «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ»                | Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.  | -                                       | 2019 г.                                     |
| 2.    | Входная группа                      | Установить тактильно-информационную вывеску с наименованием, дублируемую шрифтом Брайля. Табличку предусмотреть на выносной стойке. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016. | 12 000 – 27 500                         | 2020 - 2025 г.                              |
| 3.    |                                     | Приобретение индукционной петли для людей с частичной потерей слуха   | 35 000                                  | 2020 - 2025 г.                              |

**Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».  
«Приоратский дворец»**

**Объект:** Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»

**Адрес:** 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

**Дата обследования:** 7 сентября 2019 г.

**Заключение составил:** технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

**Использовавшиеся технические средства:** фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

**Прилегающая территория, не являющаяся собственностью учреждения.****Рекомендации для адаптации ОСИ****Территория, путь следования от остановок общественного транспорта**

1. Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, не удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.
2. Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разбега инвалидов на креслах-колясках.  
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.


**Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН**

3. На прилегающей территории не предусмотрены зоны посадки/высадки транспорта, перевозящего инвалидов. На прилегающей территории не предусмотрена автостоянка для специального пользования инвалидов всех групп. Рекомендовано маркировку и расположение машиномест рекомендовано выполнить согласно п. 5.2.2. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. И п. 5.2.4. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

**Вход на территорию парка**

4. Вход для людей с ограниченными возможностями организован через ворота. Дополнительно рекомендовано предусмотреть установку информационной таблички с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение МГН.


## Территория, прилегающая к зданию (участок)




- 5 Дорожное покрытие на части участка прилегающей территории, условно удовлетворяет требованиям п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

## Входные группы.


### Входная группа №1.



6. Согласно 6.1.1. В общественном, учебном, торговом или производственном здании (сооружении), в зданиях жд (аэро) вокзалов, должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.



7. Существующая касса доступна для людей с ограниченными возможностями. Дополнительно сотрудниками учреждения рекомендовано предусмотреть возможность организации альтернативного варианта продажи билетов для людей с полной потерей зрения.



8. Вход в павильон осуществляется практически с 0-й отметки земли, в связи с чем, доступ для людей на кресле коляске организован в полном объеме.



9. Информацию на существующем стенд рекомендовано продублировать шрифтом Брайля.

## Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:


- Досыгаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте **не** реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – (условная доступность). Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с пред усмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках;
- Главный входной узел – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.
- Пути движения внутри здания - предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для ММГН категории «К» - отсутствует. Доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Санузлы – адаптированный туалет для МГН отсутствует. Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно. Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории;
- Зоны специального назначения – предусмотрена доступность для ММГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно рекомендовано организовать доступ с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.

Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  
ООО «ДС»

 Д.Д Илиади



\* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

## **Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ».

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

Сведения об Объекте:

Часть здания: да.

Объект культурного наследия: да.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 40.

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): Деятельность музеев. Код ОКВЭД (Основной 91.02).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пропускимость до 100 и более человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возвратные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У». Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина» - В. Ю Панкратов, с одной стороны, и представитель СПб РО ООИВА - "Инвалиды войны" И.О Кунец, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет».
2. Пандус стационарный наружный\*\* : «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний\*\* : «Нет».
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет».
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: «Да, частично соответствуют».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет» Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
  - звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.
  - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» «ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ», расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У   | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта  | № приказа / распоряжения, дата             |
|----------------------|--|--|--|
| 1                    | 2  | 3  | 4  |
| <b>Основные меры</b> |  |  |  |
| 1                    | <b>Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>  |  |  |
|                      | О, К, С, Г, У  | При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.<br>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. | Приказ № _____;<br>от «___» _____ 201__ г. |
| 2                    | <b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>   |  |  |
|                      | О, К, С, Г, У  | При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.<br>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. | Приказ № _____;<br>от «___» _____ 201__ г. |
| 3                    | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b> |  |  |
|                      | О, К, С, Г, У  | При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.<br>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. | Приказ № _____;<br>от «___» _____ 201__ г. |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 4  | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>                                   |   |   |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.</p> | <p>Приказ № _____;<br/>от « ____ » _____ 201__ г.</p> |
| 5  | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b> |   |   |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>Обустройство санитарно-гигиенических комнат (туалетов), внутри обследуемого здания технически невозможно.</p> <p>Рекомендовано предусмотреть возможность организации мест и установку автономных модульных туалетных кабин прилегающей территории.</p>                           | -   |
| 6  | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>                                |   |   |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.</p> | <p>Приказ № _____;<br/>от « ____ » _____ 201__ г.</p> |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |   |   |   |
| 7  | <b>Зона: пути движения к объекту</b>  |   |   |
|  | О, К, С, Г, У   | <p>При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо.</p> | <p>Приказ № _____;<br/>от « ____ » _____ 201__ г.</p> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 8 | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b> |  |  |
|   | О, К, С, Г, У   | При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.<br>Обследуемый объект является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Проведение каких-либо адаптивных работ с обустройством, ремонтом или реконструкцией не допустимо. | Приказ № _____;<br>от «___» _____ 201__ г. |

|   |  |
|---|--|
| <p>Директор ГБУК «ГМЗ «Гатчина»<br/>188300, Ленинградская область, г.Гатчина, парк «Приоратский», д.1.</p> <p>_____/ В. Ю Панкратов /<br/>М.П</p> | <p>Представитель СПб РО ООИВА<br/>"Инвалиды войны"<br/>г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т., д.54, лит. В</p> <p>_____/ И.О Кунец /<br/>М.П</p>  |
|---|--|

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга  
Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

## УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00038675

Регистрационный номер

004 685

Дата выдачи

21.04.2016

г. Санкт-Петербург

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**Илиади Дионис Дамирович**

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу

«Организация деятельности учреждений по обеспечению  
доступности для инвалидов объектов и услуг»

в Санкт-Петербургском государственном  
бюджетном образовательном учреждении  
дополнительного профессионального образования

«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»  
с 18.04.2016 по 21.04.2016

в объёме 20 ак.ч.



Руководитель

Т.В. Дьячков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
специальное реабилитационное профессиональное  
образовательное учреждение –  
техникум для инвалидов  
«Профессионально-реабилитационный центр»

# Сертификат

**Кунец Игорь Олегович**

успешно окончил(а) учебный курс  
по программе

«Организация деятельности  
по созданию условий  
для беспрепятственного доступа инвалидов  
и других маломобильных групп населения  
к объектам социальной инфраструктуры»  
в объеме 21 часа

Директор



С.А.Тимонов

Лицензия № 3239 от 13 декабря 2017 г.  
Серия 78Л03 № 0002038  
Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Регистрационный номер сертификата 00008  
08 февраля 2018 г.